



Федеральная служба по техрегламентации в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343) 374-13-79;

факс (343) 374-01-91

Реквизиты: ОКПО 01922032 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/661243001

Фактический адрес: 623418, г. Каменск-Уральский, проспект Победы 97, тел. (3439) 37-09-90,

факс (3439) 37-03-90

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710344
Дата внесения сведений в реестр
Аккредитованных лиц 05.02.2021

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции,
главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах»

Е.Э. Порошкина

м.п.

" 19 " 10.2021 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 20890

Заключение составлено 19 октября 2021 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 16/2961 от 13.09.2021
Заявление(заявка) № 66-20/4296-2021 от 27.08.2021
2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"
3. Продукция: Песок природный для строительных работ; дата изготовления: 16.09.2021; срок годности: -; объем партии: -; упаковка: в упаковке; условия хранения: соответствуют НД
4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза
5. Производитель продукции: ООО "Пески"
641712, Курганская обл., Катайский район, с. Верхнеключевское, ул. Школьная, 1
6. НД на продукцию: ГОСТ 8736-2014 "Песок для строительных работ. Технические условия"
7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "Пески"
641712, Курганская обл., Катайский район, с. Верхнеключевское, ул. Школьная, 1
8. Образец (пробу) отобрал(а) Яркова Е.В., инженер по ОТ
9. Место, время и дата отбора: Зансетский песчаный карьер, Курганская область, Катайский район
20.09.2021 08:00
10. Условия доставки: соответствуют НД
11. НД на отбор: ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"
12. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах», 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97; Уникальный номер

записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 20890 от 19 октября 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Представленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными и соответствуют требованиям класса 1 (Азфб не более 370 Бк/кг) по п.12 Раздела 11 Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):
Заведующий ОЭУТ, врач по общей гигиене



Соколов С. А.

(Сертификат 0266241502331 от 26.10.2018 г. "Общая гигиена")